

Piotrków Trybunalski, dnia 28 marca 2008 r.

SPZ.341.8-RIM/2008

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.**

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont elewacji wieży ciśnień –roboty budowlane i elektryczne w ramach zadania „Trakt Wielu Kultur”.

**Pytanie 1:**

Proszę wyjaśnić niejasny zapis w projekcie dotyczącym instalacji elektrycznych. Co zrobić z szafkami elektrycznymi, czy należy je gdzieś przenieść czy tylko zamaskować skrzynki elektryczne osłonami stalowymi?

**Odpowiedź:**

Dwie skrajne szafki (jak na rysunku) należy obudować drzwiczkami opisanymi w dokumentacji, o wymiarach jednakowych dopasowanych do wielkości szafek. Szafkę środkową należy zdemontować, a kabel wprowadzić do wewnątrz budynku.

**Pytanie 2:**

Proszę sprecyzować czego dotyczą pozycje przedmiaru 12 – 15 dotyczące liter.

**Odpowiedź:**

Pozycje z przedmiaru 12 – 15 dotyczą czterech cyfr (data) umieszczonych w portalu nad wejściem głównym do wieży.

**Pytanie 3:**

Na budynku istnieje szczątkowa instalacja odgromowa, czy należy ją zdemontować i zamontować ponownie nową?

**Odpowiedź:**

Instalacja piorunochronna nie jest w stanie szczątkowym, lecz dobrym. Należy ją w części zewnętrznej zakonserwować (pomalować) i zachować. Jedynie w dolnej części powyżej przybudówki trzeba wyprostować wsporniki mocujące, mocować przewód odprowadzający, wymienić rurę ochronną.

**WICEPREZYDENT MIASTA**  
Piotrkowa Trybunalskiego  
Andrzej Kacperek