

Piotrków Trybunalski, dnia 29.07.2014r.

SPZ.271.45.2014

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Rolniczej od torów PKP do ul. Spacerowej i przebudowę ul. Spacerowej”

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia określono:

- warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki SMA grubości 5 cm.

W projekcie wykonawczym w opisie technicznym grubość warstwy ścieralnej określono w pkt 3.4 na 4 cm, a w pkt. 3.4.1.1.1. na 5 cm.

W przedmiarze robót grubość warstwy ścieralnej określono na 4 cm.

Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy ścieralnej nawierzchni.

Odpowiedź:

Do wyliczenia ceny zamówienia należy przyjąć grubość warstwy ścieralnej 5 cm.

Wyjaśniamy, że w pkt 3.4 jest podana minimalna grubość warstwy na podstawie badanych ugięć nawierzchni. Do wykonania zaprojektowana została grubość 5 cm wymieniona w punktach: 1.1.1 – 1.1.4. W przedmiarze natomiast kosztorysant nie zmienił wnioskowanej przez Inwestora grubości SMA – powinno być 5 cm. Przedmiary pełnią tylko funkcję pomocniczą w wyliczaniu ceny.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik