UWAGA:

1. Instalację wykonywać w ścisłej koordynacji z wykonawcami
   wszystkich branż, szczególnie z branżą konstrukcyjną.
2. Otwory na przejściach instalacji przez elementy oddzielenia pożarowego uszczelnić tak, aby zapewnić wymaganą klasę odporności ogniowej przejścia:
   a) w ścianach REI 120 – EI 120 S
   b) w stropach REI 120 – EI 120 S
   c) w ścianach i stropach w pozostałych przypadkach – EI 30 S
3. Od wpustu ozn. "ZŁ" do wysokości bateri umywalkowej ułożyć rurkę RL22 p.t.
4. Na przejściach instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego zastosować tuleje ogniochronne (np. PROMASTOP).
   – 1,5m od podłogi pod tynkiem w pomieszczeniach technicznych, nie wyższe niż 1,5m od podłogi,
   – 0,2m od podłogi pod tynkiem w magazynach, ciągach komunikacyjnych, pom. biurowych, socjalnych.
5. Gniazdka pozycjonowe instalowane przy drzwiach ze szklonymi ścianami montować w konstrukcji tych ścian
6. Przejścia instalacji przez ściany/oddzielenia pożarowe uszczelniać masą ogniochronną (np. PROMASTOP).
   Przejścia instalacji przez elementy budowlane wydzielające pomieszczenia zamknięte (strefami o odporności ogniowej EI30 oraz w stropach nadziemnych Przepusty EI120 – w elementach budowlanych wydzielających pomieszczenia zamknięte (strefami o odporności ogniowej EI60 oraz w stropie piwnicznym
7. Przy długich ciągach instalacyjnych należy wykonywać rewizje w odległości nie większej niż 10m

Pozostałe uwagi i oznaczenia rys. nr BPT-PW-E-01-00

Projektant: Uprawnienia:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-898 Warszawa, ul. Białą 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.budopol.com.pl, biuro@budopol.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, Piotrków Trybunalski, Paweł Modrzejewski

Zadanie projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przygotowali:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-898 Warszawa, ul. Białą 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Stanisław Włodecki — Podpis:
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 7/93/Łódź

Projektant: Stanisław Włodecki — Podpis:
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 5/93/Łódź

Sprawdził: Podpis:
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 9/93/Łódź

Sprawdził: Podpis:
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 8/93/Łódź

Nazwa projektu:

RZUT PARTERU I CZĘŚĆ A/
Instalacje odbiorcze - ogrzewanie zjazdu

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	**BPT-PW-E-12-00**

Format: A0 wersja