

Rozdzielnica naścienna metalowa IP55
Głębokość 240mm.

Nr obw.:		Lz: N5		01	02	03	04	05	06	R	
Ilość odb.:		Jb=200A		1	1	1	1	1	1		
Pi [kW]				22,3	22,3	30	0,5	12	0,5		
OPIS OBWODU /lokalizacja/	Sygnalizacja napięcia	ZASILANIE	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	Zasilanie nawilżacza parowego NP–6.1 /wentylatornia/	Zasilanie nawilżacza parowego NP–6.2 /wentylatornia/	Zasilanie nawilżacza parowego NP–6.3 /wentylatornia/	Zasilanie sterowania nawilżacza parowego NP–6 /wentylatornia/	Zasilanie nawilżacza parowego NP–1 /wentylatornia/	Zasilanie sterowania nawilżacza parowego NP–1 /wentylatornia/	Rezerwa	

Nawilżacze parowe wg projektu klimatyzacji

Projektant Generalny:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

Instalacje Elektryczne

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

mgr inż. Stanisław Wieteska
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 5/83Sk–ce MAZ/IE/2752/01

Zespół projektowy: Podpis

Sprawdzający: Podpis

mgr inż. Mariusz Nagrodzki
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer Wa–16/93 MAZ/IE/8866/03

Treść rysunku:

Rozdzielnica R-NP.p1. Schemat

Skala:	Data:	Nr rysunku:
	08.2016	**BPT-PW-E-56-00**