

OZNACZENIA

A – przewody odprowadzające z płaskownika Fe2x20x3 zabajonego w stopie/ścianie konstrukcyjnej i wyprowadzonego na wys. 1m nad dach (a ile nie pokazano na rysunkach inaczej)

– płaskownik Fe2x 20x3 stanowiący siatkę zwodów poziomych.

UWAGA
Na dachu zielonym siatkę zwodów poziomych układać w warstwie podpsyki.
Do instalacji odgromowej należy przyłączyć wszystkie metalowe elementy dachu oraz inne metalowe elementy znajdujące się na dachu.

Projektant Generalny
bpbol
Biuro Projektów Budowlanych Ogólnego BUDOPOL SA
00-855 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Dział projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
Instalacje Elektryczne

Projektant branżowy
Biuro Projektów Budowlanych Ogólnego BUDOPOL SA
00-855 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant — Podpis
mgr inż. Stanisław Wieteska
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania bez ograniczeń numer 5/83/a-ua WA/IE/1752/01

Zespół projektowy — Podpis

Sprawdzający — Podpis
mgr inż. Mariusz Nagrodzki
Uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych do projektowania bez ograniczeń numer Wa-19/93 WA1/IE/1866/02

Zakres rysunku
RZUT DACHU
Instalacja odgromowa.

Skala	Data	Nr rysunku
1:100	08.2016	**BPT-PW-E-28-00**

strona