



Nr obw.:	46	47	48	49	50	R60	W80	T80	81	82	R83
Ilość odb.:	2	2	1	1	1		1	1	1	2	
Pi [kW]	0.6	0.8	4	4	5		-	-	0.1	0.45	
OPIS OBWODU /lokalizacja/	CD.01.09 kier. czyteln	CD.01.12 czytelnia str. L (stoły)	klimatyzator K2 dach	Klimatyzator K3 dach	Klimatyzator K8 dach	Rezerwa miejsca	HARD-45 czujnik wilgotności powietrza	VIA-DU-A10 czujnik temp. pow.	Przewód grzejny obw.-1; L=4m	Przewody grzejne obw.-2; L=6m obw.-3; L=18m	Rezerwa miejsca

Rozdzielnica naścienna metalowa
Głębokość 194mm.
(5x24 mod.)
Mocować na konstrukcji

Projektant Generalny:
bppo
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bppo.com.pl, biuro@bppo.com.pl

Obiekt:
MIĘJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej
Inwestor:
Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10
Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Brzoza:

Instalacje Elektryczne

Projektant branżowy:
Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant:
mgr inż. Stanisław Wieteska
Upewnienie budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer 5/83SK-ce MAZ/IE/2752/01
Zespół projektowy:

Sprawdzający:
mgr inż. Mariusz Nagrodzki
Upewnienie budowlane w zakresie instalacji elektrycznych
do projektowania bez ograniczeń numer Wo-16/93 MAZ/IE/8866/03
Treść rysunku:

Rozdzielnica R-G.14. Schemat.

Skala:
Nr rysunku:
08.2016
BPT-PW-E-38-03