



Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.



97-300 Piotrków Trybunalski ul. Przemysłowa 4

Tel./Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl NIP: 771-17-98-036
REGON: 590488125 Konto: BGŻ S.A. o/Piotrków Tryb. Nr 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440
Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000000879 - Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście Kapitał zakładowy spółki: 600 tys. PLN

Nasz znak: MZGK/TW/ /2007

Piotrków Trybunalski, 13.12.2007r.

WARUNKI TECHNICZNE

do celów projektowych i wykonania przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do działki zlokalizowanej u zbiegu ulic: Zamkowa - M.C.Skłodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wnioskodawca: - Urząd Miasta Biuro Inwestycji i Remontów
97-300 Piotrków Tryb., ul. Szkolna 28

Charakter zabudowy: - Miejska Biblioteka Publiczna.

I. Doprowadzenie wody .

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z:
 - wodociągu Ø 200 mm przebiegającego po południowej stronie proj. zabudowy,
 - wodociągu Ø 200 mm przebiegającego w ul. M.C.Skłodowskiej,
 - lub z wodociągu Ø 100 mm w ul. Zamkowej.
2. Przyłącze uzbroić w zasuwę żeliwną bezgniazdową – obudowa zasuwy w wersji teleskopowej.
3. Przyłącze wykonać z rur polietylenowych PE 80 lub PE 100, Pn 12,5, SDR 11.
4. Łączenia rur wykonywać złączkami i kształtkami elektrooporowymi.
5. Trasę przyłącza oznaczyć taśmą sygnalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego z napisem „uwaga woda”.
6. Zestaw wodomierza głównego wyposażać w zawory lub zasuwy odcinające, a za zestawem od strony instalacji zaprojektować urządzenie zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody.
7. Zestaw wodomierza głównego lokalizować w studzience lub w budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.
8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa MZGK Sp. z o. o.
9. Parametry sieci wodociągowej w tym rejonie zmierzone na istniejących hydrantach:
 - dla wodociągu Ø 200 mm wynoszą: ciśnienie c.a. 0,30 MPa, wydajność c.a. 20 l/s,
 - dla wodociągu Ø 100 mm wynoszą: ciśnienie c.a. 0,25 Mpa, wydajność c.a. 12 l/s.

II. Odprowadzenie ścieków sanitarnych.

1. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać do:
 - kanału sanitarnego Ø 200 mm zlokalizowanego w ul. Zamkowej,
 - kanału sanitarnego Ø 200 mm zlokalizowanego w ul. M.C.Skłodowskiej,
 - lub kanału sanitarnego Ø 250 mm przebiegającego po południowej stronie proj. zabudowy.

2. Przyłącze wykonać z rur PCV o litym przekroju ścianki rury uzbroić w studnie rewizyjne włączowe.
3. W przypadku skanalizowania pomieszczeń położonych poniżej poziomu terenu należy zainstalować urządzenie przeciwwzalewowe (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. Nr 75 poz. 690)
4. Ścieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

III.Odprowadzenie ścieków deszczowych.

1. Ścieki deszczowe skierować do kanału deszczowego Ø 300 mm zlokalizowanego w ulicy Zamkowej lub kanału Ø 300 mm w ul. M.C.Skłodowskiej.
2. Kanalizację wykonać z rur PCV typoszereg ciężki, o litym przekroju ścianki i uzbroić w studnie rewizyjne włączowe.

IV.Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie niezawodnego działania (w szczególności usuwania awarii) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego odpowiada odbiorca usług.
2. Zabrania się wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenazowych.
3. Konieczne jest, aby na etapie projektowania rozwiązania techniczne konsultowane były z naszym zakładem.
4. Na 4 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłączy należy:
 - pisemnie powiadomić MZGK Sp. z o. o. o rozpoczęciu robót,
 - zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę na czas budowy przyłączy.
5. Włączenie wykonanego przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci wodociągowej wykonuje tylko dostawca wody.
6. Wykonane przyłącza przed zasypaniem podlegają odbiorowi technicznemu przez MZGK Sp. z o. o., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.
7. Dostawa wody i odbiór ścieków, nastąpi po zawarciu umowy z MZGK Sp. z o. o.
8. Roboty instalacyjno-inżynieryjne związane z budową przyłączy mogą być wykonywane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowiązujących przepisów.
9. Projekt budowlany przyłączy przedłożyć do uzgodnienia branżowego.
10. Warunki techniczne ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

Warunki techniczne otrzymałam (łem) :.....