RZUT PIWNIC

skala 1:100



wełna mineralna

UWAGA:
1. Połączenie poszczególnych elementów instalacji wykonać zgodnie ze schematami ideowymi instalacji oraz zgodnie z dokumentacją DTR dostarczoną wraz z poszczególnymi elementami instalacji.
2. Oprzewodowanie instalacji należy wykonać p/t w wykutych bruzdach.
3. Bruzdy po ułożeniu oprzewodowania wyrównać zaprawą tynkarską.
4. Montaż poszczególnych elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi w części opisowej niniejszego projektu oraz zgodnie z dokumentacją DTR dostarczoną wraz z elementami instalacji.
5. Podłączenie klap ppoż należy wykonać zgodnie ze schematami ideowymi oraz zgodnie z dokumentacją DTR dostarczoną wraz z poszczególnymi elementami instalacji.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności przegród.

OZNACZENIA:
CDOx.x – optyczna czujka dymu DOR–4046 adresowalna, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,
CDJx.x – adresowalna wielostanowa jonizacyjna czujka dymu DIO–4046, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gnieździe g40,
ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001, prod. Polon– Alfa,
SGx.x – sygnalizator akustyczny SAL–4001 prod. Polon–Alfa, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię, montowany na ścianie lub suficie w gnieździe g40S,
CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon–Alfa,
RODx – ręczny przycisk oddymiania PO–63, prod. Polon–Alfa,
EKSx.x – element kontrolno–sterujący EKS–4001, prod. Polon–Alfa,
EWSx.x – wielowejściowy element sterujący EWS–4001, prod. Polon–Alfa,
EWKx.x – wielowejściowy element kontrolny EWK–4001, prod. Polon–Alfa,
ZASx.x – zasilacz do urządzeń p.poż. KBZB–36–24V–5A prod. KABE,
KLPx.x – klapy p.poż. na w kanałach wentylacyjnych, należy wyposażyć w napędy p.poż. zasilane napięciem 24VDC ze sprężyną powrotną z kontrolą położenia otwarta/zamknięta oraz z wyzwalaczem termicznym, dostarczane z fabrycznymi przewodami długości 1m, 340TA–024–05–S2, prod. Gruner.

WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI H=2,38 – 2,44m



wełna mineralna

UWAGI:
Wszelkie określone powyżej elementy wykończenia należy traktować, jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów posiadających podobne lub lepsze parametry do zaproponowanych.
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej należy montować zgodnie z instrukcjami producentów. Montowanie na podstawie zweryfikowanych dokumentów roboczych, wykonanych przez wykonawcę.
Wymiary w projekcie sprawdzić, porównać z pomiarem kontrolnym na istniejącym obiekcie, wszelkie rozbieżności konsultować z projektantem.

WYMIAROWANIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH OPISANE NA OSIACH OZNACZA WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU.
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ POSZERZENIA OTWORÓW W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WYMAGANEJ SZEROKOŚCI SKRZYDŁA.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I–III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42–200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 97–300 Piotrków Trybunalski
		ADRES	97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023

	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	

FAZA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY	DATA	02.2016
BRANZA	ELEKTRYKA	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SAP – PIWNICA	NUMER RYSUNKU	E–12