

Piotrków Trybunalski, dnia 07.08.2017r.

SPZ.271.22.2017

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizację i adaptację budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie

Proszę o potwierdzenie oraz wstępny termin załączania poprawionych przedmiarów i kosztorysów dla systemu SAP i instalacji niskoprądowych. W tej chwili zamawiający załączył jedynie zestawienia materiałów tych kosztorysów.

Odpowiedź:

Przy wycenie przedmiaru SAP w pozycji 25 i 26 należy uwzględnić dodatkowe materiały (tj. akumulatory 18 Ah/12 V) z poz. Nr 2 zamieszczonego zestawienia materiałów.

Dla instalacji niskoprądowych zamieszczamy poprawiony przedmiar, do którego wcześniej zostało zamieszczone zestawienie materiałów.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia – opis przedmiotu zamówienia w następstwie udzielonych odpowiedzi oraz wydłuża termin składania i otwarcia ofert nie później niż do 16.08.2017 r. – ROZDZIAŁ XII. pkt 1 i 3 SIWZ.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik